

# Certificadora Nacional S.A.S.

NIT: 901.171.431-2

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

OTORGADO A:

## ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL SURTI PAISA

OSCAR JAVIER ESPINOSA ZULETA NIT 87.433.909-4

AL FRENTE DEL PASO GRANDE RIO TELEMBI – E.D.S DE TIPO FLUVIAL, BARBACOAS (NARIÑO)

Código SICOM: 610014

Tanque 1: C1: Gasolina 4.372,20 Gal, C2: Gasolina 8.576,40 Gal, C3: Diesel 5.044,20 Gal.

Surtidores 1, Mangueras: 2

Cumple con los requisitos aplicables a **EDS - Fluvial Tipo #1** de la Resolución 40198 de 2021

(4; 4.1; 4.2; 4.3; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.3.1 / 5.3.2; 5.4; 5.5; 5.6.1; 5.6.2; 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7; 7.1; 7.2; 7.3)

*Esta certificación es válida sólo si la estación de servicio mantiene las condiciones con las cuales fue inspeccionada*

CERTIFICADO: 23-06-FL-048

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/09/2023

INFORME No: SE-23-06-FL-048



---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ISO/IEC 17020:2012  
19-OIN-024