

Certificadora Nacional S.A.S.

NIT: 901.171.431-2

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

OTORGADO A:

ESTACION DE SERVICIO CAMPO ALEGRE

CARLOS YOVANY ESPINOSA ZULETA NIT 10.386.959-0

RIVERA DEL RIO MAGUI, MAGUI PAYAN (NARIÑO)

Código SICOM: 630111

Tanque 1: C1: Gasolina 4.620 Gal, C2: Diesel 4.738 Gal.

Surtidores 1, Mangueras: 2

Cumple con los requisitos aplicables a EDS - Fluvial Tipo #1 de la Resolución 40198 de 2021

(4; 4.1; 4.2; 4.3; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.3.1 / 5.3.2; 5.4; 5.5; 5.6.1; 5.6.2; 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7; 7.1; 7.2; 7.3)

Esta certificación es válida sólo si la estación de servicio mantiene las condiciones con las cuales fue inspeccionada

CERTIFICADO: 23-03-FL-046

FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/09/2023

INFORME No: SE-23-03-FL-046


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



ISO/IEC 17020:2012
19-OIN-024